



Procedura di emergenza 05:

## Istruzioni per il sezionamento degli impianti

**ISTRUZIONE DI EMERGENZA**

Codice identificazione file:  
**IE\_05**

Revisione:  
R\_02 del 01 Giugno 2020

Pagina 1 di 2

### SEQUENZA D'INTERVENTO

Tale attività sarà svolta dal Coordinatore delle emergenze o, in sua assenza, dall'Addetto alle emergenze designato.

### SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

- In caso di emergenza grave legata ad esempio ad un incendio, ad un'anomalia elettrica o ad un allagamento, l'addetto si recherà presso il locale ove si trova il **quadro elettrico principale**, quindi effettuerà il **sezionamento dell'impianto agendo sul dispositivo generale di sgancio**, qualora non sia possibile intervenire sul quadro principale.
- l'addetto dovrà, quindi, **recarsi presso il punto di raccolta** per la ricognizione.



### INTERCETTAZIONE DEL METANO

- In caso di emergenza grave legata ad esempio ad un incendio, l'addetto si recherà presso la **valvola del Metano**, quindi effettuerà il **sezionamento agendo sulle valvole presenti**.
- L'addetto dovrà, quindi, **recarsi presso il punto di raccolta** per la ricognizione.





*Procedura di emergenza 05:*

## *Istruzioni per il sezionamento degli impianti*

**ISTRUZIONE DI EMERGENZA**

Codice identificazione file:

**IE\_05**

Revisione:  
R\_02 del 01 Giugno 2020

Pagina 2 di 2



## **INTERCETTAZIONE AMMONIACA**

- In caso di malfunzionamento o blocco totale della sala macchine 2 l'**operatore addetto alla procedura interviene sulle due valvole di intercettazione presenti** nel corridoio tra la cella n°1 e la cella n°2 (normalmente chiusi e dotati di blocco di sicurezza con chiave).
- **Terminate le operazioni di riattivazione della sala macchine n. 2, i due rubinetti verranno nuovamente chiusi, saranno ripristinati i blocchi di sicurezza.**